

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку бр. 404-1СЦ/30-2015 - набавка хидрауличне и пнеуматске опреме, обликована у три партије и то:

I – цеви;

II – пумпе и електромотори;

III – вентили са пратећом опремом за потребе Установе СЦ „Чаир“ у Нишу, одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:

Питање број 1

“Молим Вас да ми дате одговор на следећа питања у вези опреме из партије III.

1. Радни услови за лептир вентиле?
2. Лептир вентил прирубнички или међуприрубнички?
3. Материјал тела лептир вентила?
4. Материјал седишта лептир вентила?
5. Погон вентила, ручни или са погоном (тип и карактеристике погона)?
6. Материјал прирубничког сета и да ли треба да садржи навојне парове и дихтунге или само дихтунге (2 ком.)?
7. Запорни вентил – материјал кућишта, радни услови?”

Одговор број 1

1. Радни услови су наведени у спецификацији, ПН16. Нису потребни посебни услови.
2. Међуприрубнички лептир вентил.
3. Материјал тела лептир вентила: ГГ 25/ГГГ50, према стандарду ЕН 1561 и ЕН1563.
4. Материјал седишта лептир вентила: ЕПДМ-гума , према ИСО 1691.
5. Ручни погон вентила.
6. Прирубнички сет садржи само дихтунге (2 ком).
7. Материјал кућишта је сиви лив 250. Нису потребни посебни услови. Радни услови су наведени у спецификацији, ПН16.

У Нишу, 21.12. 2015. године