

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поступајући по захтеву заинтересованог лица, поднетог дана 29.05.2017.године, за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавке радова на постављању подова и подних облога, ЈН бр. 404-1СЦ/8-2017, дају се захтевана појашњења, и то:

Захтев заинтересованог лица од 29.05.2017.године:

У тексту испод износимо примедбу/питање у вези конкурсне документације за ЈН бр.404-1СЦ/8-2017.

Примедба/питање се односи на дефинисање детаља спортског паркета на страни 34/38 конкурсне документације, под ставком 1 и 2.

С обзиром да је кључни критеријум који сте поставили да спортски паркет треба да задовољава FIBA стандард као и да је обавезан EN 14904 стандард за спортски производ обавештавамо вас да се паркет који има све тражене стандарде од прошле године производи у Србији, али да сте додастним детаљима о дебљини паркета и прецизно дефинисаним димензијама дасака паркета и лајсни онемогућили учешће домаћег производа и ограничили се искључиво на увозне производе који су значајно скупљи од производа произведеног у нашој земљи.

Као доказ нашој тврдњи, да спортски паркет који се производи у Србији задовољава кључне тражене критеријуме у техничкојспецификацији, у прилогу овог дописа достављамо FIBA сертификат, EN 14904 стандардизацију као и технички лист за дати спортски паркет.

Искрено се надамо да ћете у складу са достављеним информацијама извршити измену конкурсне документације и тиме омогућити равноправни наступ домаћем производу а самим тим и повољнију цену за вас као инвеститора.

Одговор по захтеву заинтересованог лица од 29.05.2017.године:

Наручилац је у конкурсној документацији одредио да спортски под буде од пуног дрвета са дебљином минимално 22 мм, зато што су у свим салама Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ из Ниша, постављени управо такви спортски подови.

Такође, наручилац је одредио и да спортски под има могућност нивелације, јер подлоганије идеално равна, па је потребно да се помоћу подконструкције која се може нивелирати, под доведе до потребне хоризонталне коте, која је у складу са околним подовима око сале.

У Нишу, дана 30.05.2017. године

Град Ниш
Градска управа Града Ниша
Служба за јавне набавке